

कार्यालय अग्निशमन विभाग, नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)

(का) :- 02964-232459, फेक्स :- 02964-233690,

Email :- npd.dpr@gmail.com

क्रमांक :- अग्नि./न.प.डू./

दिनांक :-

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में

दिनांक 09.01.2020 को एम.बी. पब्लिक स्कूल, डूंगरपुर के प्रार्थना-घर
दिनांक 26.12.2022 के अनुसार आज दिनांक 02.01.2023 को निरीक्षण किया
गया है जिसमें निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मौके पर उक्त दिनांक को
सही पाई गई।

विद्यालय परिषद् के अन्दर Under Ground Tank पर्याप्त क्षमता का
बना हुआ है। विद्यालय में दो ट्यूब वेल लगे हुये है तथा उक्त टैंक से
विद्युत मोटर द्वारा सम्पूर्ण संस्थान में पानी की पूर्ति की जाती है।

संस्थान के अन्दर विभिन्न जगह पर अग्नि सुरक्षा उपकरण (Fire
Extinguisher) A.B.C स्टोरप्रेसर 03Nos, 5Kg D.C.P. स्टोरप्रेसर 05 Nos,
4.5Kg. Co2 Ext.04 Nos, Fire Sand Baket (दो स्टेण्ड में) निम्न स्थानों पर 1.
कम्प्यूटर लेब, 2. इलेक्ट्रीक पेनल, 3. विद्यालय के सभी फ्लोर पर विद्यालय में
अग्नि सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त पाये गये तथा निरीक्षण के दौरान Under
Ground Tank से कनेक्शन कर Hose Reel लगाने के निर्देश प्रदान किये
गये।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन व्यवस्था (Fire Safety) सही पाई जाने
के कारण निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुये Fire Safety के लिए अनाबन्धित
प्रमाण-पत्र (N.O.C) जारी किया जाता है।

निर्देश :-

1. विद्यालय के समस्त स्टाफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन
विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा जिसका रेकार्ड संधारण
किया जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिलिंग कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक
होगा।
4. यह प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगा।
5. किसी भी समय निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सही
नहीं पाये जाने पर उसे निरस्त करने का अधिकार उक्त अधीक्षक/अध्यक्ष
कर्ता के पास सुरक्षित होगा।

अग्निशमन प्रभारी

नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)